

Die **SKZ - Testing GmbH** verleiht der Firma

Heliroma-Plásticos S.A.
Zona Industrial EN1/IC2, km 250.5
PT-3850-184 Albergaria-a-Velha

Produktionsstandort: PT-3850-184 Albergaria-a-Velha

das Recht zum Führen des **SKZ**-Zeichens



A 807

für nachstehende Kunststoffserzeugnisse

Rohre aus PE-RT Typ II, Dimensionsgruppe 1 ($\leq \varnothing 63$ mm)

Dimensionen 1-schichtige oder 3-schichtige Rohre:	Anwendungsklasse			
	1	2	4	5
$\varnothing 16 \times 1,8$ mm / $\varnothing 17 \times 2,0$ mm	8 bar	8 bar	8 bar	6 bar
$\varnothing 16 \times 2,0$ mm	10 bar	8 bar	8 bar	8 bar
$\varnothing 16 \times 2,2$ mm / $\varnothing 20 \times 2,8$ mm	10 bar	10 bar	10 bar	8 bar
$\varnothing 20 \times 1,9$ mm / $\varnothing 25 \times 2,3$ mm / $\varnothing 32 \times 2,9$ mm	6 bar	6 bar	6 bar	4 bar
$\varnothing 20 \times 2,0$ mm	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
5-schichtige Rohre:				
$\varnothing 16 \times 2,0$ mm	8 bar	6 bar	6 bar	6 bar
$\varnothing 17 \times 2,0$ mm	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
$\varnothing 20 \times 2,0$ mm	6 bar	6 bar	6 bar	4 bar
$\varnothing 25 \times 2,3$ mm	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar

Handelsnamen: ROMAPLUS (1-schichtige Rohre, ohne Sauerstoffsperrschicht)
 ROMAPLUS EVOH (3-schichtige Rohre, mit Sauerstoffsperrschicht)
 ROMAPLUS EVOH 5 (5-schichtige Rohre, mit Sauerstoffsperrschicht)

nach den **SKZ**-Prüf- und Überwachungsbestimmungen **HR 3.52:2018-10**.

Mit der Führung des **SKZ**-Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 27. Juli 2022

Gültig bis: 26. Juli 2027

Würzburg, 06. August 2026////



i. V. 
 Dipl.-Ing. (FH) Michael Klute
 Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle