

Die **SKZ - Testing GmbH** verleiht der Firma

REHAU Industries SE & Co. KG
Ytterbium 4
DE-91058 Erlangen

Produktionsstandort: REHAU Industries SE & Co. KG, DE-94234 Viechtach

das Recht zum Führen des **SKZ**-Zeichens



A 108

für nachstehende Kunststoffzeugnisse

**Heizungsrohre aus PE-Xa, ohne und mit Sauerstoffsperrschicht,
 1-, 3- und 4-schichtig, Fertigungsgruppe 1 ($d_n \leq 63$ mm)**

Aufbau	Dimension	Anwendungsklasse	
		4	5
1-schichtig	15 x 2,5 mm, 22 x 3,0 mm	10 bar	10 bar
1-schichtig	12 x 2,0 mm	-	10 bar
1-schichtig	16 x 2,0 mm	-	8 bar
1-schichtig	18 x 2,0 mm, 20 x 2,0 mm, 25 x 2,3 mm, 32 x 2,9 mm	-	6 bar
3-schichtig	16 x 2,0 mm	10 bar	8 bar
3-schichtig	16 x 1,5 mm	8 bar	6 bar
3-schichtig	12 x 1,1 mm	8 bar	-
3-schichtig	12 x 2,0 mm, 17 x 2,0 mm, 18 x 2,0 mm, 20 x 2,0 mm, 25 x 2,3 mm, 32 x 2,9 mm	6 bar	6 bar
3-schichtig	10,1 x 1,1 mm, 14 x 1,5 mm	-	6 bar
4-schichtig	16 x 1,5 mm	8 bar	-

nach den **SKZ-Prüf- und Überwachungsbestimmungen HR 3.2:2022-10.**

Mit der Führung des **SKZ**-Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 27. Juni 1977

Gültig bis: 20. Januar 2031

Würzburg, 21. Januar 2026



i. V. 
 Dipl.-Ing. (FH) Michael Klute
 Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle