

ZERTIFIKAT



Die SKZ - Testing GmbH verleiht der Firma

Solin S.A.
Production of Plastic Tubes
12, Souliou Str. N. Chalkidon
GR-14343 Athens

Produktionsstandort: Solin S.A., GR-38500 Volos

das Recht zum Führen des SKZ-Zeichens



A 293

für nachstehende Kunststoffherzeugnisse

**Heizungsrohre aus PE-Xb ohne oder mit Sauerstoffsperrschicht,
1-, 3-, oder 5-schichtig, Fertigungsgruppe 1 ($d_n \leq 63$ mm)**

Aufbau	Dimension	Anwendungsklasse	
		4	5
1-schichtig	10 x 1,4 mm, 10 x 1,5 mm, 12 x 2 mm, 14 x 2 mm, 15 x 2 mm, 15 x 2,5 mm, 16 x 2,2 mm, 18 x 2,5 mm, 20 x 2,8 mm, 22 x 3 mm, 25 x 3,5 mm, 32 x 4,4 mm	10 bar	10 bar
	8 x 1 mm, 10 x 1,3 mm, 12 x 1,5 mm, 16 x 2 mm, 17 x 2 mm, 18 x 2 mm	10 bar	8 bar
	14 x 1,5 mm, 22 x 2 mm, 25 x 2,3 mm, 28 x 3 mm, 32 x 2,9 mm, 32 x 3 mm	8 bar	6 bar
3-schichtig	12 x 2 mm, 14 x 2 mm, 16 x 2,2 mm	10 bar	10 bar
	12 x 1,5 mm, 16 x 2 mm, 17 x 2 mm, 18 x 2 mm	10 bar	8 bar
	14 x 1,5 mm, 20 x 2 mm	8 bar	6 bar
5-schichtig	12 x 2 mm	10 bar	10 bar
	14 x 2 mm, 16 x 2 mm, 16 x 2,2 mm	10 bar	8 bar
	10 x 1,3 mm, 12 x 1,5 mm, 14 x 1,5 mm, 14,63 x 1,6 mm, 17 x 2 mm, 18 x 2 mm, 20,98 x 2,05 mm, 27,33 x 2,6 mm	8 bar	6 bar
	20 x 2 mm	6 bar	6 bar

nach den SKZ-Prüf- und Überwachungsbestimmungen **HR 3.2:2022-10**.

Mit der Führung des SKZ-Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 21. Dezember 1999

Gültig bis: 18. Mai 2030

Würzburg, 19. Mai 2025



i. A. 
Dipl.-Ing. (FH) Michael Klute
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle