

ZERTIFIKAT



Die **SKZ - Testing GmbH** verleiht der Firma

Interplast S. A. Piping Systems
10 th Klm National Road
Thessaloniki-Katerini
GR-57400 Sindos Thessaloniki

Produktionsstandort: *Interplast S.A. Piping Systems, GR-69100 Komotini*

das Recht zum Führen des **SKZ**-Zeichens



A 311

für nachstehende Kunststoffzeugnisse

Heizungsrohre
Rohre aus PE-Xb, Gruppe 1 ($\leq \varnothing 63$ mm)

| Dimension | Anwendungsklasse | |
|--|------------------|--------|
| | 4 | 5 |
| $\varnothing 15 \times 2,5$ mm, $\varnothing 16 \times 2,2$ mm, $\varnothing 18 \times 2,5$ mm, $\varnothing 20 \times 2,8$ mm, $\varnothing 22 \times 3$ mm | 10 bar | 10 bar |
| $\varnothing 16 \times 1,5$ mm, $\varnothing 20 \times 2$ mm, $\varnothing 25 \times 2,3$ mm, $\varnothing 28 \times 3$ mm, $\varnothing 32 \times 3$ mm | 8 bar | 6 bar |
| $\varnothing 16 \times 2$ mm, $\varnothing 17 \times 2$ mm, $\varnothing 18 \times 2$ mm, $\varnothing 26 \times 3$ mm | 10 bar | 8 bar |

Handelsname: *Como Pex*

nach den **SKZ-Prüf- und Überwachungsbestimmungen HR 3.2:2022-10.**

Mit der Führung des **SKZ**-Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 24. Juli 2000

Gültig bis: 20. Mai 2029

Würzburg, 21. Mai 2024



i.A.

Dipl.-Ing. (FH) Michael Klute
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle