ZERTIFIKAT

*Die **SKZ** - Testing GmbH verleiht der Firma*

Schütz GmbH & Co. KGaA
Schützstraße 12
DE-56242 Selters

Produktionsstandort: Schütz GmbH & Co. KGaA, DE-56235 Ransbach-Baumbach

*das Recht zum Führen des **SKZ**-Zeichens*

A 342

für nachstehende Kunststofferzeugnisse

Heizungsrohre aus PE-Xa mit Sauerstoffsperrschicht, 5-schichtig
Fertigungsgruppe 1 (≤ Ø 63 mm)

Dimension	Anwendungsklasse	
	4	5
Ø 12 x 1,5 mm, Ø 16 x 1,8 mm, Ø 16 x 2,0 mm, Ø 17 x 2,0 mm, Ø 18 x 2,0 mm	8 bar	6 bar
Ø 14 x 1,5 mm, Ø 16 x 1,5 mm, Ø 20 x 1,9 mm, Ø 20 x 2,0 mm, Ø 25 x 2,3 mm	6 bar	4 bar
Ø 14 x 2,0 mm, Ø 16 x 2,2 mm	10 bar	8 bar

Handelsname: duo-flex PE-Xa und duo-flex PE-Xa Klett

*nach den **SKZ**-Prüf- und Überwachungsbestimmungen **HR 3.2:2022-10.***

*Mit der Führung des **SKZ**-Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.*

Erstzertifizierung: 10. Juni 2002

Gültig bis: 19. Mai 2029

Würzburg, 20. Mai 2024

i. A.

Dipl.-Ing. (FH) Michael Klute
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle