

Die **SKZ - Testing GmbH** verleiht der Firma

Interplast S.A. Piping Systems
10 th Klm National Road
Thessaloniki-Katerini
GR-57400 Sindos Thessaloniki

Produktionsstandort: *Interplast S.A. Piping Systems, GR-69100 Komotini*

das Recht zum Führen des **SKZ**-Zeichens



A 401

für nachstehende Kunststoffherzeugnisse

**Heizungsrohre aus PE-RT Typ I, 3-schichtig,
Fertigungsgruppe 1 ($d_n \leq 63$ mm)**

Dimension	Anwendungsklasse	
	4	5
12 x 2,0 mm, 14 x 2,0 mm, 15 x 2,5 mm, 16 x 2,2 mm, 20 x 2,8 mm	10 bar	6 bar
16 x 2,0 mm, 17 x 2,0 mm, 18 x 2,0 mm	8 bar	6 bar
20 x 2,0 mm, 25 x 2,3 mm	6 bar	4 bar

Handelsname: *Como floor*

nach den **SKZ**-Prüf- und Überwachungsbestimmungen **HR 3.16:2024-02**.

Mit der Führung des **SKZ**-Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 24. Juni 2005

Gültig bis: 3. Mai 2030

Würzburg, 4. Mai 2025



i. A.

Dipl.-Ing. (FH) Michael Klute

Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle