

ZERTIFIKAT



Die **SKZ - Testing GmbH** verleiht der Firma

DRIVAPLAST S.A.
Drivas Panagiotis & Sons A.V.E.E.
Thesi Kamini Mira
19600 MAGOULA ATTIKIS
GRIECHENLAND

Produktionsstandort: Interplast S.A., GR-69100 KOMOTINI

das Recht zum Führen des **SKZ**-Zeichens



A 408

für nachstehende Kunststoffserzeugnisse

Heizungsrohre aus vernetztem Polyethylen PE-Xb,

Gruppe: 1 ($\leq \varnothing 63$ mm)

Dimensionen	Anwendungsklasse			
	1	2	4	5
$\varnothing 15 \times 2,5$ mm / $\varnothing 18 \times 2,5$ mm / $\varnothing 22 \times 3,0$ mm	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
$\varnothing 16 \times 2,0$ mm	10 bar	10 bar	10 bar	8 bar
$\varnothing 18 \times 2,0$ mm	8 bar	8 bar	10 bar	8 bar
$\varnothing 20 \times 2,0$ mm / $\varnothing 32 \times 3,0$ mm	8 bar	6 bar	8 bar	6 bar
$\varnothing 28 \times 3,0$ mm	8 bar	8 bar	8 bar	6 bar

Handelsname: Driva-pex

nach den **SKZ-Prüf- und Überwachungsbestimmungen HR 3.2:2015-04.**

Mit der Führung des **SKZ**-Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 10. Juni 2005

Gültig bis: 12. Dezember 2026

Würzburg, 31. Mai 2023/



i.V.

Dipl.-Ing. Hans-Peter Krause
Leiter der Zertifizierungsstelle