

# ZERTIFIKAT



Die **SKZ - Testing GmbH** verleiht der Firma

**THERMACOME**  
**7 boulevard Willy Stein**  
**ZA La Croix Vincent**  
**50240 SAINT JAMES**  
**FRANKREICH**

Produktionsstandort: *ACOME Building Devison, FR-50140 MORTAIN*

das Recht zum Führen des **SKZ**-Zeichens



**A 443**

für nachstehende Kunststoffherzeugnisse

## Heizungsrohre aus vernetztem Polyethylen PE-Xc

Anwendungsklasse 4 | Anwendungsdruck 8 bar | Anwendungsklasse 5 | Anwendungsdruck 6 bar  
Ø 12 x 1,1 mm | Ø 16 x 1,5 mm | Ø 20 x 2,0 mm

Anwendungsklasse 4 + 5 | Anwendungsdruck 10 bar  
Ø 12 x 2,0 mm | Ø 14 x 2,0 mm

Anwendungsklasse 4 | Anwendungsdruck 10 bar | Anwendungsklasse 5 | Anwendungsdruck 8 bar  
Ø 16 x 2,0 mm | Ø 17 x 2,0 mm | Ø 18 x 2,0 mm | Ø 25 x 3,2 mm

nach den **SKZ-Prüf- und Überwachungsbestimmungen HR 3.2:2015-04**.

Mit der Führung des **SKZ**-Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 08. November 2006

Gültig bis: 11. April 2027

Würzburg, 31. Mai 2023/



i.V.

Dipl.-Ing. Hans-Peter Krause  
Leiter der Zertifizierungsstelle