

ZERTIFIKAT



Die **SKZ - Testing GmbH** verleiht der Firma

LK Pex AB
Rönnåsgatan 4 A
52321 ULRICEHAMN
SCHWEDEN

Produktionsstandort: LK Pex AB, SE-52321 ULRICEHAMN

das Recht zum Führen des **SKZ**-Zeichens



A 618

für nachstehende Kunststoffserzeugnisse

Heizungsrohre aus Polyethylen
erhöhter Temperaturbeständigkeit PE-RT, Typ I und II

Gruppe: 1 (≤ 63 mm)

Anwendungsklasse 4 / Betriebsdruck 6 bar

Anwendungsklasse 5 / Betriebsdruck 6 bar

nach den **SKZ**-Prüf- und Überwachungsbestimmungen **HR 3.2:2021-08**.

Mit der Führung des **SKZ**-Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 22. November 2012

Gültig bis: 06. November 2027

Würzburg, 31. Mai 2023/



i.V.

Dipl.-Ing. Hans-Peter Krause
Leiter der Zertifizierungsstelle