

Die **SKZ - Testing GmbH** verleiht der Firma

hpg plastics GmbH
Anna-Schlinkheider-Str. 3
DE-40878 Ratingen

Produktionsstandort: *hpg AL1*

das Recht zum Führen des **SKZ**-Zeichens



A 673

für nachstehende Kunststoffherzeugnisse

Verbundrohre aus PE-RT Typ II/Al/PE-RT Typ II
Fertigungsgruppe 1 ($d_n \leq 63$ mm)

Dimension [mm]	Anwendungsklasse			
	1	2	4	5
16 x 2,0 (Al 0,2), 16 x 2,0 (Al 0,4), 20 x 2,0 (Al 0,25), 20 x 2,0 (Al 0,4), 20 x 2,5 (Al 0,25), 20 x 2,5 (Al 0,4), 25 x 2,5 (Al 0,35), 25 x 2,5 (Al 0,5), 26 x 3,0 (Al 0,35), 26 x 3,0 (Al 0,5), 32 x 3,0 (Al 0,5), 40 x 3,5 (Al 0,5), 50 x 4,0 (Al 0,6), 63 x 4,5 (Al 0,8)	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar

Handelsname: >ALU< Composite

nach den **SKZ**-Prüf- und Überwachungsbestimmungen **HR 3.12:2021-08**.

Mit der Führung des **SKZ**-Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 5. Februar 2015

Gültig bis: 19. Mai 2031

Würzburg, 20. Mai 2026



i. V.

Dipl.-Ing. (FH) Katja Müller
Leiterin der Zertifizierungsstelle