

Die **SKZ - Testing GmbH** verleiht der Firma

FV-Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
CZ-25088 CELÁKOVICE

Produktionsstandort: *FV-Plast, a.s., CZ-25088 CELÁKOVICE*

das Recht zum Führen des **SKZ**-Zeichens



A 674

für nachstehende Kunststoffserzeugnisse

Heizungsrohre aus PE-RT Typ II, mit Sauerstoffsperrschicht, 5-schichtig, Fertigungsgruppe 1 ($d_n \leq 63$ mm)

Dimension	Anwendungsklasse	
	4	5
16 x 2,0 mm, 17 x 2,0 mm	8 bar	6 bar
18 x 2,0 mm	6 bar	6 bar
20 x 2,0 mm	6 bar	4 bar

nach den **SKZ-Prüf- und Überwachungsbestimmungen HR 3.16:2024-02**.

Mit der Führung des **SKZ**-Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 20. April 2015

Gültig bis: 1. April 2031

Würzburg, 2. April 2026



i. V.
Dipl.-Ing. (FH) Michael Klute
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle