

Die **SKZ** - Testing GmbH verleiht der Firma

Lindner GFT GmbH
Lange Länge 5
DE-97337 Dettelbach

Produktionsstandort: Deutschland

das Recht zum Führen des **SKZ**-Zeichens



A 712

für nachstehende Kunststoffserzeugnisse

Heizungsrohre aus Polyethylen erhöhter Temperaturbeständigkeit

PE-RT Typ II, 5-schichtig, Gruppe 1 ($\leq \varnothing 63$ mm)

Dimension $\varnothing 12 \times 1,3$ mm mit Anwendungsklasse 4 und Betriebsdruck 6 bar

Handelsname: NORIT-Heizrohr PE-RT 12 x 1,3 mm

nach den **SKZ**-Prüf- und Überwachungsbestimmungen **HR 3.16:2024-02**.

Mit der Führung des **SKZ**-Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 9. März 2016

Gültig bis: 19. Mai 2029

Würzburg, 20. Mai 2024



i.V.


Dipl.-Ing. (FH) Christoph Schrader
Leiter der Zertifizierungsstelle