

# ZERTIFIKAT

SKZ

Die SKZ - Testing GmbH verleiht der Firma

**Auray Managing, S.L.U.**  
**C/Mercaders 4**  
**ES-08184 Palau Solita / Plegamans**

Produktionsstandort: Auray Managing, S.L.U., ES-08184 Palau Solita / Plegamans

das Recht zum Führen des SKZ-Zeichens



**A 817**

für nachstehende Kunststofferzeugnisse

**Heizungsrohre aus PE-RT Typ II, mit Sauerstoffsperrsicht,  
3- und 5-schichtig, Fertigungsgruppe 1 ( $d_n \leq 63 \text{ mm}$ )**

Aufbau	Dimension	Anwendungsklasse	
		4	5
3-schichtig	16 x 2,2 mm, 20 x 2,8 mm	10 bar	8 bar
3-schichtig	16 x 2,0 mm, 17 x 2,0 mm, 18 x 2,0 mm	8 bar	6 bar
3-schichtig	20 x 2,0 mm	6 bar	6 bar
3-schichtig	25 x 2,3 mm	6 bar	4 bar
5-schichtig	14 x 2,0 mm	8 bar	8 bar
5-schichtig	16 x 2,0 mm	8 bar	6 bar
5-schichtig	17 x 2,0 mm, 18 x 2,0 mm	6 bar	6 bar
5-schichtig	20 x 2,0 mm	6 bar	4 bar
5-schichtig	25 x 2,3 mm	4 bar	4 bar

nach den SKZ-Prüf- und Überwachungsbestimmungen **HR 3.16:2024-02**.

Mit der Führung des SKZ-Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 1. Oktober 2020

Gültig bis: 10. November 2030

Würzburg, 11. November 2025



i. V. Michael Klute

Dipl.-Ing. (FH) Michael Klute  
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle