

ZERTIFIKAT



Die **SKZ - Testing GmbH** verleiht der Firma

Danfoss A/S
Climate solutions
Marsvej 5
6000 KOLDING
DÄNEMARK

Produktionsstandort: *Spanien*

das Recht zum Führen des **SKZ-Zeichens**



A 843

für nachstehende Kunststoffherzeugnisse

Heizungsrohre aus vernetztem Polyethylen PE-Xa

Gruppe: 1 ($\leq \varnothing$ 63 mm),
Anwendungsklasse 1, 2 und 4
Betriebsdruck 10 bar
Anwendungsklasse 5
Betriebsdruck 8 bar

Handelsname: *Danfoss Floor Heating Pipe*

nach den **SKZ-Prüf- und Überwachungsbestimmungen HR 3.2:2015-04.**

Mit der Führung des **SKZ-Zeichens** ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: ---

Gültig bis: 19. Mai 2027

Würzburg, 31. Mai 2023/



i.V.

Dipl.-Ing. Hans-Peter Krause
Leiter der Zertifizierungsstelle