

ZERTIFIKAT



Die SKZ - Testing GmbH verleiht der Firma

TIA SP. Z O.O.
UL. GŁĘBOKA 34
37-200 PRZEWORSK
POLEN

Produktionsstandort: Spanien

das Recht zum Führen des SKZ-Zeichens



A 856

für nachstehende Kunststoffzeugnisse

Heizungsrohre
Rohre aus PE-RT Typ II
Gruppe 1 ($\leq \varnothing 63$ mm)

Dimension	Anwendungsklasse			
	1	2	4	5
	bar	bar	bar	bar
16 x 1,5 mm	6	6	6	4
16 x 2,0 mm	8	6	8	6
17 x 2,0 mm	8	6	8	6
20 x 2,0 mm	6	6	6	6

Handelsname: Sander, OZONIUS, 1904

nach den SKZ-Prüf- und Überwachungsbestimmungen **HR 3.16:2015-04**.

Mit der Führung des SKZ-Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 22. Februar 2024

Gültig bis: 21. Februar 2029

Würzburg, 22. Februar 2024



i.V.

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Schrader
Head of Certification Body