

ZERTIFIKAT



Die **SKZ - Testing GmbH** verleiht der Firma

Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG
Silbersteinstraße 14
DE-97424 Schweinfurt

Produktionsstandort: Werk 1

das Recht zum Führen des **SKZ**-Zeichens



A 863

für nachstehende Kunststoffzeugnisse

Heizungsrohre aus PE-Xa
Gruppe 1 ($\leq \varnothing 63$ mm)

Dimension	Anwendungsklasse	
	4	5
$\varnothing 16 \times 2,0$ mm, $\varnothing 17 \times 2,0$ mm	10 bar	8 bar
$\varnothing 20 \times 2,0$ mm	8 bar	6 bar

Handelsname: Maincor PEX

nach den **SKZ**-Prüf- und Überwachungsbestimmungen **HR 3.2:2022-10**.

Mit der Führung des **SKZ**-Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 27. Juni 2024

Gültig bis: 26. Juni 2029

Würzburg, 27. Juni 2024



i. A.

Dipl.-Ing. (FH) Michael Klute
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle