

# ZERTIFIKAT



Die **SKZ - Testing GmbH** verleiht der Firma

**SESTA SRL**  
**Via V. Lancia, snc**  
**Contrada Olivola, Zona Industriale**  
**IT-82100 Benevento (BN)**

Produktionsstandort: **SESTA SRL, IT-82100 Benevento (BN)**  
das Recht zum Führen des **SKZ-Zeichens**



## A 864

für nachstehende Kunststoffherzeugnisse

**Heizungsrohre aus PE-RT Typ II mit und ohne Sauerstoffsperrschicht,  
1-, 3- und 5-schichtig, Fertigungsgruppe 1 ( $\leq \varnothing 63$  mm)**

Dimension		Anwendungsklasse	
		4	5
1-schichtig:	$\varnothing 16 \times 2.0$ mm	8 bar	8 bar
	$\varnothing 18 \times 2.0$ mm, $\varnothing 26 \times 3.0$ mm	8 bar	6 bar
	$\varnothing 20 \times 2.0$ mm, $\varnothing 32 \times 3.0$ mm	6 bar	6 bar
	$\varnothing 25 \times 2.3$ mm	6 bar	4 bar
3-schichtig:	$\varnothing 16 \times 2.0$ mm, $\varnothing 17 \times 2.0$ mm	8 bar	6 bar
	$\varnothing 20 \times 2.0$ mm	6 bar	6 bar
5-schichtig:	$\varnothing 16 \times 2.2$ mm	8 bar	8 bar
	$\varnothing 16 \times 2.0$ mm, $\varnothing 17 \times 2.0$ mm	8 bar	6 bar
	$\varnothing 16 \times 1.8$ mm	6 bar	6 bar
	$\varnothing 20 \times 2.0$ mm	6 bar	4 bar

Handelsname: Für 1-schichtige Rohre: Sesta PE-RT, für 3- und 5-schichtige Rohre: Sesta EVOH PE-RT  
nach den **SKZ-Prüf- und Überwachungsbestimmungen HR 3.16:2024-02**.

Mit der Führung des **SKZ-Zeichens** ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 12. Juli 2024

Gültig bis: 11. Juli 2029

Würzburg, 12. Juli 2024



i. A.

Dipl.-Ing. (FH) Michael Klute

Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle