

Die **SKZ - Testing GmbH** verleiht der Firma

**Thermo Tec Flex doo**  
**Industrijska 26**  
**RS-11500 Obrenovac-Belgrade**

Produktionsstandort: Golan Renewable Industries Ltd., IL-15145 M.P. Jordan Valley

das Recht zum Führen des **SKZ**-Zeichens



**A 883**

für nachstehende Kunststoffherzeugnisse

## Heizungsrohre aus PE-Xa mit Sauerstoffsperrschicht, 3-schichtig, Fertigungsgruppe 1 ( $d_n \leq 63$ mm)

Dimension	Anwendungsklasse	
	4	5
10 x 1,1 mm, 14 x 1,5 mm, 16 x 1,5 mm	6 bar	6 bar
16 x 2,0 mm, 17 x 2,0 mm, 20 x 2,0 mm	6 bar	6 bar
25 x 2,3 mm, 32 x 2,9 mm, 40 x 3,7 mm, 50 x 4,6 mm, 63 x 5,8 mm	6 bar	6 bar
16 x 2,2 mm, 20 x 2,8 mm, 25 x 3,5 mm, 32 x 4,4 mm, 40 x 5,5 mm, 50 x 6,9 mm, 63 x 8,6 mm	10 bar	8 bar

Handelsname: Varmego Piccolo, Varmego Patoma, Varmego Varmo, Varmego Todo  
nach den **SKZ**-Prüf- und Überwachungsbestimmungen **HR 3.2:2022-10**.

Mit der Führung des **SKZ**-Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 25. August 2025

Gültig bis: 24. August 2030

Würzburg, 25. August 2025



i. V.

Dipl.-Ing. (FH) Katja Müller  
Leiterin der Zertifizierungsstelle