

Die **SKZ - Testing GmbH** verleiht der Firma

KAYALAR PRES DÖKÜM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi. 8. Sokak. No: 7/1
TR-41455 Dilovası / Kocaeli

Produktionsstandort: TR-34956 Tuzla / İstanbul

das Recht zum Führen des **SKZ**-Zeichens



A 910

für nachstehende Kunststoffserzeugnisse

**Heizungsrohre aus PE-RT Typ II, mit und ohne Sauerstoffsperrschicht,
 1-, 3- und 5-schichtig, Fertigungsgruppe 1 ($d_n \leq 63$ mm)**

Dimension		Anwendungsklasse	
		4	5
1-schichtig	14 x 2,0 mm	10 bar	8 bar
	16 x 1,8 mm, 17 x 2,0 mm, 20 x 2,3 mm	8 bar	6 bar
	16 x 2,0 mm	8 bar	8 bar
	20 x 2,0 mm	6 bar	6 bar
3-schichtig	14 x 2,0 mm	10 bar	8 bar
	16 x 1,8 mm, 16 x 2,0 mm, 17 x 2,0 mm, 20 x 2,3 mm	8 bar	6 bar
	20 x 2,0 mm	6 bar	6 bar
5-schichtig	14 x 2,0 mm	10 bar	8 bar
	16 x 1,8 mm, 17 x 2,0 mm, 20 x 2,3 mm	8 bar	6 bar
	16 x 2,0 mm	8 bar	8 bar
	20 x 2,0 mm	6 bar	6 bar

Handelsname: KAS, BOTTI

nach den **SKZ**-Prüf- und Überwachungsbestimmungen **HR 3.16:2024-02**.

Mit der Führung des **SKZ**-Zeichens ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 10. August 2026

Gültig bis: 9. August 2031

Würzburg, 10. August 2026



i. V.

Michael Klute

Dipl.-Ing. (FH) Michael Klute
 Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle